



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: (<http://www.svkchr.ru/gpn>), т. 25-43-72, 25-42-34, номер
телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99, единый телефон доверия государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (87822)
6-01-00.**

Предписание №69/1/33
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Директор МКОУ СОШ Кузьминов Николай Иванович

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника ОНД и ПР по Зеленчукскому району подполковника внутренней службы Чернокозова А.М. №69 от «30» 10. 2019 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09:30 по 10:30 18.11.2019 г. и с 09:30 по 10:30 18.11.2019 г. проведена проверка

государственным инспектором отдела надзорной деятельности и ПР по Зеленчукскому району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

старшим л-том вн. сл. Казанлиев А. Р. МКОУ СОШ с. Хасаут-Греческое ул. Н. Кецеровой №65
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ СОШ Кузьминовым Николаем Ивановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
2	На объекте обработать огнезащитной обработкой (пропиткой) деревянные конструкции кровли.	(постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 о ППР в РФ п.21);	14.05.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД и ПР по Зеленчукскому р-ну Казанлиев А. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«18» 11 2019 г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

«18» 11 2019 г.

Директор МКОУ СОШ Кузьминов Н.И.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Кузьминов Николай Иванович

Действителен с 15.11.2021 по 15.11.2022